




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



АЯ 43

Vaillant Geyser MAG[®] premium OE 19/2 - 24/2 XZ

(Соответствует требованиям ГОСТ 19910 "Аппараты водонагревательные проточные бытовые". Сертификат Госстандарта России № 3114992 * от 16.12.1998 г.)



Тщательно сохраняйте данную инструкцию.
При необходимости передайте её последующему владельцу.

Уважаемая Покупательница, уважаемый Покупатель

Поздравляем Вас - с покупкой газового проточного водонагревателя Vaillant Geyser MAG®. Вы приобрели высококачественное изделие марки Vaillant, которое при соответствующем уходе будет служить Вам долго и исправно. Мы благодарим Вас за оказанное доверие. Перед первым использованием аппарата прочтите, пожалуйста, данную инструкцию, обращая особенное внимание на следующие разделы:



Обзор



Предписания



Эксплуатация

В них содержатся все самые существенные сведения об аппарате. Последующие разделы инструкции предназначены для специалистов специализированной фирмы, производящей монтаж, первый пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Вашего аппарата.

Содержание



Обзор

Обзор элементов управления	3
Общие указания по монтажу	4
Общие указания по использованию	4
Шильдик аппарата	5
Обзор типов аппарата	5



Предписания

Указания по мерам безопасности	6
Указания по мерам предосторожности	7
Предписания, нормы и правила	8



Эксплуатация

Подготовка аппарата к работе	9
Включение аппарата	9
Приготовление горячей воды	11
Отключение водонагревателя	12
Защита от замерзания	13
Возможные сбои, техническое обслуживание	14
Рекомендации по экономии энергии	14



Монтаж

Размеры	15
Предварительный монтаж	16
Принадлежности	16
Монтаж газового запорного крана и подключений к водопроводу	17
Монтаж аппарата	18
Подключение аппарата к газо- и водопроводу	19
Подключение к дымоходу	20
Первый пуск в эксплуатацию	20



Настройка газовой арматуры

Заводские установки	21
Мероприятия по настройке газовой арматуры	21
Контроль давления газа на входе (при работающем аппарате)	22
Контроль тепловой нагрузки аппарата по объёмному методу	23
Контрольное испытание	24
Инструктаж пользователя	24
Таблицы значений давления и расхода газа	25



Перенастройка на другой вид газа

Перенастройка с природного на сжиженный газ и обратно	26
--	----



Контроль/техническое обслуживание

Датчик выхода продуктов сгорания в помещение	28
Проведение технического обслуживания	29

Гарантийные условия

Гарантийные обязательства	31
---------------------------------	----

Технические данные

Таблица технических данных	Оборот
----------------------------------	--------



Обзор элементов управления




Рис. 1: Элементы управления

- 1 Поворотный переключатель
- 2 Регулятор температуры
- 3 Сливные заглушки
- 4 Регулировочный вентиль горячей воды*
- 5 Регулировочный вентиль холодной воды*
- 6 Запорный газовый кран
- 7a Запорный вентиль горячей воды
- 7b Запорный вентиль холодной воды
- 8 Нажимная кнопка пьезоэлемента розжига
- 9 Смотровое окошко запальной горелки
- 10 Излив водоразборной арматуры
- 11 Регулировочный вентиль горячей воды
- 12a Запорный вентиль горячей воды
- 12b Запорный вентиль холодной воды
- 13 Регулировочный вентиль холодной воды

* только при дополнительном оснащении принадлежностью № 9011 (арматура для непосредственного водоразбора) - показано на нижнем элементе рисунка.

За ущерб, возникший по причине несоблюдения данной инструкции, мы ответственности не несём.



ОБЗОР

Общие указания по монтажу

Монтаж и подключение водонагревателя

Установка, пуск, ревизия, изменение установленного расхода газа, перенастройка на другой вид газа и дальнейшее обслуживание Вашего газового водонагревателя должны производиться только квалифицированными специалистами специализированной организации, имеющей лицензию на проведение вышеуказанных работ, уполномоченными фирмой Vaillant на работу с данным оборудованием и полностью несущими ответственность за соблюдение действующих в данной местности норм и правил.

Установка аппарата силами такой лицензированной организации должна быть зарегистрирована в местной газоснабжающей организации. Обращаем также Ваше внимание, что гарантия предприятия-изготовителя действует только в случае, если продажа, монтаж и дальнейшее обслуживание аппарата были произведены специализированной организацией, имеющей договор с фирмой Vaillant и уполномоченной распространять продукцию фирмы Vaillant на определённой территории, или организацией, имеющей договор подряда с такой уполномоченной организацией.

Общие указания по использованию

Газовый проточный водонагреватель Vaillant Geyser MAG® предназначен для нагрева воды на бытовые нужды. Аппарат устанавливается на стену, в непосредственной близости от дымохода и, по возможности, вблизи от точек водоразбора. При использовании соответствующих принадлежностей водонагреватель может использоваться для устройства удалённого, удалённого и непосредственного, а также только для непосредственного водоразбора горячей воды.

Vaillant Geyser MAG® может быть установлен в жилых или хозяйственных помещениях при обязательном соблюдении действующих в данной местности норм и правил размещения газовых аппаратов, а также требований к помещениям для их установки.

Аппарат предназначен для использования природного газа. В случае необходимости он может быть переоборудован на использование сжиженного газа.



Применение газового проточного водонагревателя в каких-либо иных целях запрещается.



Шильдик аппарата

Пояснения к обозначениям на шильдике водонагревателя

Обозначения на шильдике аппарата имеют следующее значение:

OE	=	Исполнение для стран Восточной Европы
19 (24)	=	Мощность аппарата в кВт
.../1	=	Использование только одного вида газа
.../2	=	Использование одного из 2-х возможных видов газа
X	=	Оборудован датчиком выхода продуктов сгорания в помещение
Z	=	Пьезорозжиг
cat. II _{2H3B/P}	=	Аппарат для использования природного или сжиженного газа
Typ B _{11BS}	=	Аппарат оборудован предохранителем тяги и устройством слежения за выходом продуктов сгорания в помещение

Обзор типов аппарата

Тип аппарата MAG	Номинальная мощность [кВт]	Исполнение аппарата
19/2 XZ	19,2	Аппарат для использования природного или сжиженного газа, OE, cat. II _{2H3B/P}
24/2 XZ	24,4	

Рис. 2: Таблица 1, Обзор типов



Данный знак свидетельствует о соответствии аппарата требованиям ГОСТ 19910 "Аппараты водонагревательные проточные бытовые".
Сертификат Госстандарта России № 3114992* от 16.12.98.
Данный аппарат имеет также разрешение на применение Госгортехнадзора России за № 04-35/601 от 16.10.98 и гигиенический сертификат.

Немецкий товарный знак
Vaillant®
Geyser®
MAG®



ПРЕДПИСАНИЯ

Указания по мерам безопасности

Установка, настройка

В интересах Вашей собственной безопасности учтите, пожалуйста, что установку, пуск, ревизию, изменение установленного расхода газа, перенастройку на другой вид газа и дальнейшее обслуживание Вашего газового водонагревателя могут производить только квалифицированные специалисты лицензированной организации, уполномоченные фирмой Vaillant на проведение вышеназванных работ.



При появлении запаха газа

В случае появления в помещении запаха газа поступайте, пожалуйста, следующим образом:

- не включайте и не выключайте электрический свет или какие-либо электрические приборы;
- не пользуйтесь телефоном в непосредственной близости от помещения с запахом газа;
- не пользуйтесь открытым огнём (зажигалками, спичками и т.п.);
- не курите;
- закройте газовый запорный кран на газопроводе перед аппаратом;
- откройте окна и двери;
- оповестите о неисправности аварийную газовую службу и Вашу специализированную организацию.

Изменения

Запрещается самостоятельно производить изменения:

- в аппарате и его узлах;
- в подводящих линиях газо-и водопровода;
- в системе отвода продуктов сгорания;
- нарушать или удалять пломбы на узлах и агрегатах аппарата (кроме специалистов, производящих настройку или ремонт).

Запрещается также предпринимать какие-либо строительные работы в непосредственной близости от аппарата, если они могут повлиять на безопасность его эксплуатации, например:

- Вы не должны закрывать, даже на короткое время, вентиляционные отверстия в дверях, потолках, окнах и стенах. Не загромождайте, например, вентиляционные отверстия висящей одеждой или тому подобными вещами.
- Вы не должны ухудшать беспрепятственную подачу воздуха к аппарату. Обратите на это особое внимание при возможной установке шкафов, полок или тому подобных предметов перед аппаратом. Если Вы предполагаете произвести такую установку, предварительно проконсультируйтесь с Вашей специализированной организацией.
- Вы не должны устанавливать в помещении, где находится аппарат, дополнительные устройства для вентиляции и нагрева воздуха (сушки, вытяжки, вытяжные вентиляторы и пр.), которые принудительно удаляют воздух из этого помещения с помощью вентилятора.
- При возможном проведении ремонтных или строительных работ в помещении, где установлен аппарат, следите за качеством воздуха для горения. Не применяйте спреи, растворители, хлоросодержащие чистящие вещества, краски, клеи и т.п. в непосредственной близости от работающего водонагревателя. Эти вещества, равно как и пыль и строительный мусор, при неблагоприятных условиях могут привести к коррозии, нарушениям в работе и даже выходу из строя горелки и самого аппарата.
- При установке герметичных окон Вы должны позаботиться о подводе к аппарату необходимого для горения количества воздуха.

Указания по мерам безопасности (Продолжение)

В любом случае, прежде чем произвести какие-либо изменения, способные повлиять на работу аппарата, проконсультируйтесь с Вашей специализированной организацией.



Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества

Не применяйте и не храните в помещении, в котором установлен водонагреватель, взрывоопасных или легковоспламеняющихся материалов (бензин, краска и т.п.)

Ревизия/Техническое обслуживание

Условием продолжительного срока службы, надёжной и безотказной работы, является регулярное ежегодное проведение ревизии и профилактических работ на Вашем водонагревателе специалистом. Рекомендуется заключение договора на проведение этих работ со специализированной организацией, имеющей по договору с фирмой Vaillant право на монтаж, пуск, ревизию, сервисное и гарантийное обслуживание оборудования Vaillant.

Указания по мерам предосторожности

Предотвращение ожогов

Пожалуйста, будьте осторожны при открытии кранов горячей воды, т.к. при высокой установленной температуре нагреваемой воды существует опасность ожогов. Не устанавливайте на регуляторе температуры слишком высокие значения, если водонагревателем будут пользоваться дети. Кроме прочего, следует помнить, что более высокая температура воды приводит к более быстрому образованию накипи и зарастанию теплообменника аппарата.

основной горелки аппарата. Если пламя стало жёлтым или коптящим, это указывает на то, что горелка забилась частицами пыли из воздуха, и необходимо произвести чистку и техническое обслуживание аппарата. В нормальном случае пламя должно быть голубого цвета. Внеочередную чистку и обслуживание водонагревателя необходимо обязательно произвести и в том случае, если в связи со строительными или ремонтными работами в аппарат попало много строительной пыли и мусора.

Внеочередная чистка аппарата

Обращаем Ваше внимание на то, что проведение чистки и технического обслуживания аппарата может потребоваться чаще, чем 1 раз в год, в случае интенсивной работы аппарата в помещении, в воздухе которого содержится много пыли. Это можно определить визуально по изменившемуся цвету пламени запальной и

Нарушение герметичности

При возможном нарушении герметичности в линии горячей воды между водонагревателем и местами разбора воды необходимо сразу же закрыть запорный кран на водопроводе холодной воды перед входом в аппарат и вызвать для устранения неисправности представителя Вашей специализированной организации.

Предписания, нормы и правила

Установка, первый пуск в эксплуатацию, ревизия, изменение установленного расхода газа, перенастройка на другой вид газа и дальнейшее обслуживание Вашего газового водонагревателя должны производиться только квалифицированными специалистами специализированной организации, имеющей лицензию на проведение вышеуказанных работ, уполномоченными фирмой Vaillant на работу с данным оборудованием и полностью несущими ответственность за соблюдение действующих в данной местности норм и правил.

Перед установкой Vaillant Geyser MAG® рекомендуется проконсультироваться со специализированной организацией и удостовериться в том, что:

- Давление газа в газопроводе и сечение газопровода достаточно для нормальной работы аппарата;
- Давление в водопроводе холодной воды достаточно для нормальной работы аппарата;
- Дымоход и вентиляция в помещении, в котором предполагается установка водонагревателя, находятся в исправном состоянии (наличие необходимой тяги, достаточного сечения и высоты трубы дымохода; вентиляция обеспечивает достаточный воздухообмен в помещении; обеспечивается приток в помещение достаточного количества воздуха для горения);
- Помещение, в котором предполагается установка газового водонагревателя, соответствует требованиям, предъявляемым в данной местности к помещениям для установки газовых аппаратов (достаточен ли объём помещения и площадь остекления).

Перед установкой газового водонагревателя следует также получить соответствующее разрешение местного газоснабжающего предприятия и предприятия, обслуживающего дымоходы.

Установка газового водонагревателя должна быть зарегистрирована в местном газоснабжающем предприятии.

При установке водонагревателя следует руководствоваться действующими в данной местности СНиП, Правилами безопасности в газовом хозяйстве и предписаниями местных газоснабжающих организаций и прочих органов контроля и надзора.

Также при установке аппарата следует обратить внимание на следующие важные моменты:

- В помещении, где устанавливается аппарат, не должны располагаться никакие дополнительные устройства для вентиляции и нагрева воздуха (сушки, вытяжки и пр.), которые принудительно удаляют воздух из этого помещения с помощью вентилятора. Работа таких устройств может привести к образованию разрежения в помещении, обратному потоку в дымоходе и, как следствие, к выходу продуктов сгорания в помещение и прекращению нормальной работы аппарата.
- При установке аппарата нет необходимости в соблюдении расстояния между аппаратом и строительными конструкциями из сгораемых материалов, т.к. при номинальной нагрузке водонагревателя на его поверхности достигается более низкое значение температуры, чем разрешённое значение 85°C. Однако, если действующие в данной местности нормы и правила требуют иного, необходимо соблюдать местные предписания.
- Необходимо обеспечить следующее свободное пространство для обслуживания аппарата:
 - 50 мм - с каждой стороны;
 - 150 мм - сверху;
 - 150 мм - снизу для подключения газа и воды;
 - 300 мм - спереди аппарата.



Подготовка аппарата к работе



Рис. 3: Открытие запорных устройств

Открытие запорных устройств

- Откройте газовый запорный кран (6) на газопроводе перед водонагревателем. Точное место расположения газового запорного крана Вам может показать представитель Вашей специализированной организации.
- Откройте запорный кран на водопроводе холодной воды (7), повернув его влево против часовой стрелки до упора.

Включение аппарата




Рис. 4: Розжиг запального пламени

Розжиг запального пламени и установка режима работы

Для розжига запального пламени и установки режима работы водонагревателя предназначены следующие элементы управления:

- Поворотный переключатель (1);
- Кнопка пьезоэлемента розжига (8).

Розжиг запального пламени

- Нажмите поворотный переключатель (1) и поверните его влево против часовой стрелки, переведя из положения ● "ВЫКЛЮЧЕНО" в положение ⚡ "РОЗЖИГ".
- Продолжая удерживать поворотный переключатель (1) утопленным в этом положении, нажмите на кнопку пьезоэлемента (8) для того, чтобы вызвать розжиг запальной горелки.

☞ Важно, чтобы при розжиге поворотный переключатель (1) оставался в нажатом положении и был повернут налево против часовой стрелки до упора.

☞ В зависимости от качества газа и наличия остаточного воздуха в газопроводе, может потребоваться несколько нажатий кнопки (8), пока не произойдёт розжиг запальной горелки. Вы можете контролировать наличие запального пламени через смотровое окошко (9).

- Удерживайте поворотный переключатель (1) в утопленном положении ещё 10 - 15 секунд, после чего переключатель можно отпустить. Запальное пламя при этом должно оставаться горящим.




Рис. 4.1: Розжиг запального пламени и установка режима работы



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение аппарата

(Продолжение)




Рис. 4.2: Установка мощности аппарата

Установка режима работы

- Поверните поворотный переключатель (1) дальше влево против часовой стрелки, установив его из положения ⚡ "РОЗЖИГ" в положение ⚡ ... ⚡ "ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ". (от минимальной до максимальной мощности аппарата, см. рис. 4.2). При этом запальное пламя остаётся горящим.

Когда Vaillant Geyser MAG[®] находится в положении "ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ", он автоматически начинает приготовление горячей воды в режиме установленной мощности сразу же после начала водоразбора.

Автоматическая модуляция

При работе Vaillant Geyser MAG[®] Premium, в диапазоне между выбранным Вами значением мощности и минимальным возможным значением 40% от номинальной мощности аппарата, происходит автоматическая модуляция пламени, т.е. плавное бесступенчатое приспособление сжигаемого количества газа к количеству протекающей через аппарат воды, в результате чего температура воды на выходе из аппарата всегда поддерживается на постоянном уровне независимо от её расхода.

Ваш Vaillant Geyser MAG[®] снабжён, кроме того, регулятором расхода, обеспечивающим постоянство расхода воды через аппарат вне зависимости от скачков давления воды во внешней сети водопровода.

Установка мощности аппарата

Вы имеете возможность ограничить максимальную мощность водонагревателя поворотным переключателем (1), установив его в одно из четырёх возможных положений между значениями:

- ⚡ (65% от номинальной мощности);
- ⚡ (полная номинальная мощность аппарата).

☞ Ограничивая максимальную мощность водонагревателя, Вы тем самым имеете возможность экономии энергии, точно приспособив мощность водонагревателя к существующей в данный момент потребности (например, в летнее время, при достаточно высокой температуре воды в водопроводе) и поддерживая более низкую температуру воды после водонагревателя.



Приготовление горячей воды




Рис. 5: Разбор горячей воды

* - только при дополнительном оснащении принадлежностью № 9011 (арматура для непосредственного водоразбора).




Рис. 5.1: Разбор холодной воды




Рис. 5.2: Установка температуры горячей воды после водонагревателя

Разбор горячей воды

- Водонагреватель автоматически начинает приготовление горячей воды в установленном Вами режиме сразу же после открытия вентиля горячей воды (4) или (11).
- Vaillant Geyser MAG® автоматически отключится, как только Вы закроете все водоразборные вентили горячей воды (11) или вентиль (4) на арматуре непосредственного водоразбора.

Если водонагреватель не запускается в работу при открытии водоразборного вентиля горячей воды (11), это означает, что расход горячей воды слишком мал. В этом случае рекомендуется проверить, полностью ли открыт запорный вентиль (12), который, возможно, имеется на водопроводе горячей воды.

Кроме того, может быть также засорено ситечко аэратора, встроенного в излив (10) водоразборной арматуры. Для прочистки аэратора Вы, в большинстве случаев, можете снять его, вывинтив влево против часовой стрелки. При сильных отложениях накипи на аэраторе рекомендуется обработать его средством для удаления накипи (уксусом).

Разбор или подмешивание холодной воды

- Для разбора или подмешивания холодной воды Вы можете обычным образом использовать вентиль холодной воды (13) или (5).

При этом проследите, чтобы запорный вентиль (14), который, возможно, имеется на водопроводе холодной воды, был полностью открыт.

Регулирование температуры горячей воды после аппарата

Температуру воды после водонагревателя Вы можете устанавливать регулятором (2):

- Вправо ↗ : Температура выше;
- Влево ↖ : Температура ниже.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Отключение водонагревателя




Рис. 6: Выключение аппарата

Выключение аппарата

- Поворотом направо по часовой стрелке переведите поворотный переключатель (1) из положения "ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ" в положение ● "ВЫКЛЮЧЕНО".

☞ Запальное пламя погаснет и подача газа к горелке прекратится.




Рис. 6.1: Закрытие запорных устройств

Закрытие запорных устройств

- Закройте газовый запорный кран (6) на газопроводе перед водонагревателем.

☞ Точное место расположения газового запорного крана Вам может показать представитель Вашей специализированной организации.

- Закройте запорный кран на водопроводе холодной воды (7), повернув его вправо по часовой стрелке до упора.



Защита от замерзания




Рис. 7: Слив воды из аппарата при опасности замерзания

* - только при дополнительном оснащении принадлежностью № 9011 (арматура для непосредственного водоразбора).

Если Ваш Vaillant Geyser MAG® установлен в неотапливаемом помещении, то в холодное время года из него необходимо слить воду, действуя в следующей последовательности:

- Закройте запорный газовый кран (6) на газопроводе. Закройте запорный кран на водопроводе холодной воды (7), повернув его вправо по часовой стрелке до упора.
- Установите регулятор температуры воды (2) в крайнее левое положение, повернув его против часовой стрелки до упора.
- Откройте вентиль горячей воды у всех подсоединённых к водонагревателю водоразборных точек и, если имеются, оба вентиля (4)* и (5)* у арматуры непосредственного водоразбора.
- В случае, когда арматура непосредственного водоразбора у аппарата отсутствует, вывинтите против часовой стрелки обе сливные заглушки (находятся снизу на водяном блоке), сначала правую (3а), затем левую (3б), тем самым Вы сделаете возможным полное опорожнение аппарата и водопроводных труб горячей воды.

☞ Подставьте под аппарат какую-либо подходящую ёмкость.

- Оставьте, если имеются, оба вентиля (4)* и (5)* открытыми. В случае, когда арматура непосредственного водоразбора у аппарата отсутствует, оставьте обе сливные заглушки (3а) и (3б), вывинченными, пока опасность замерзания не минует и аппарат можно будет снова заполнить водой.

☞ При последующем наполнении и вводе аппарата в эксплуатацию включайте водонагреватель только тогда, когда при открытом запорном кране (7) на водопроводе холодной воды перед аппаратом холодная вода вытекает из открытых вентилях горячей воды на водоразборной арматуре. Тем самым гарантируется, что аппарат правильно и полностью заполнен водой.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Возможные сбои/ Техническое обслуживание

Сбои

При возникновении неисправностей аппарата для их устранения обязательно привлекайте квалифицированного специалиста Вашей специализированной организации.

Ни в коем случае не предпринимайте самостоятельно попыток разборки или внесения каких-либо изменений в аппарат или отдельные его части.

При утечке газа поступайте, пожалуйста, следующим образом:

- не включайте и не выключайте электрический свет или какие-либо электрические приборы;
- не пользуйтесь телефоном в непосредственной близости от помещения с запахом газа;
- не пользуйтесь открытым огнём (зажигалками, спичками и т.п.);
- не курите;
- закройте газовый запорный кран на газопроводе перед аппаратом;
- откройте окна и двери;
- оповестите о неисправности аварийную газовую службу и Вашу специализированную организацию.

При возможном нарушении герметичности в линии горячей воды между водонагревателем и местами разбора воды необходимо сразу же закрыть запорный кран на водопроводе холодной воды перед входом в аппарат и вызвать для устранения неисправности представителя Вашей специализированной организации.

Vaillant Geyser MAG® может быть включен снова только после устранения неисправности квалифицированным специалистом.

Техническое обслуживание

Условием продолжительного срока службы, надёжной и безотказной работы является регулярное ежегодное проведение ревизии и профилактических работ на Вашем водонагревателе специалистом. Рекомендуется заключение договора на проведение этих работ со специализированной организацией, имеющей по договору с фирмой Vaillant право на монтаж, пуск, ревизию, сервисное и гарантийное обслуживание оборудования Vaillant.

Датчик выхода продуктов сгорания в помещение


Vaillant Geyser MAG® оснащён таким элементом безопасности, как датчик выхода продуктов сгорания в помещение. При возникающем в результате неисправности или временного сбоя в дымоходе выходе продуктов сгорания в помещение по сигналу этого датчика подача газа в аппарат прекращается, запальное пламя гаснет.

После того, как датчик выхода продуктов сгорания в помещение отключил аппарат, водонагреватель может быть повторно включен после охлаждения датчика (в течение нескольких минут), как описано в главе "Включение аппарата" на стр. 9 и 10.

При неоднократном отключении прибора по причине срабатывания датчика выхода продуктов сгорания в помещение вызовите, пожалуйста, специалиста Вашей специализированной организации.

Рекомендации по экономии энергии

- Вы сможете сэкономить энергию, выключая запальное пламя на время длительного простоя аппарата (например, ночью).
- Вы сможете сэкономить энергию и уменьшить интенсивность образования накипи в аппарате, устанавливая регулятор температуры не выше желаемой температуры разбираемой воды.



Размеры





Рис. 8: Размеры

- 1 Подключение дымохода
- 2 Облицовка аппарата
- 3а/б Места крепления аппарата к стене
- 4 Смотровое окошко запальной горелки
- 6 Подключение водопровода горячей воды R 1/2" (скрытый монтаж в стене, принадлежность)
- 7 Регулятор температуры
- 8 Подключение водопровода холодной воды R 1/2" (скрытый монтаж в стене, принадлежность)
- 9 Подключение газопровода R 1/2" (12x1 мм для сжиженного газа)
- 10 Подключение водопровода холодной и горячей воды на водяном блоке R 3/4" (под накидную гайку при открытом монтаже трубопроводов)

	MAG 19/2 XZ	MAG 24/2 XZ
A	706	738
B	680	722
C	Ø 110	Ø 130
D	R 1/2"/12x1	R 1/2"/12x1
E	224	224
F	351	351
G	156	156
H	99	125
K	605	646
L	110	124
M	230	256
N	92	92
O	73	64
P	260	283



МОНТАЖ

Предварительный монтаж




Рис. 9: Размеры

- 3 Подключение водопровода горячей воды R 1/2"
6 Подключение водопровода холодной воды R 1/2"
9 Подключение газопровода R 1/2" (12x1 мм для сжиженного газа)

На рис. 9 показаны расположение и размеры подключений для следующих случаев монтажа трубопроводов:

- A** скрытая прокладка в стене;
B открытая прокладка;
C открытая прокладка для сжиженного газа.

Данные размеры предполагают применение соответствующих принадлежностей Vaillant.

При использовании трубопроводов из меди или пластмассы следует соблюдать предписания изготовителя.

Тип MAG	Подсоединение газа	a	b	c
MAG 19/2	R 1/2 "	92	85	100
MAG 24/2	R 1/2 "	92	85	100


Примечание: При давлении природного газа на входе менее 20 мбар прокладку газопровода вести трубой большего диаметра, чем присоединительный размер в аппарате. См. также рис. 13 на стр. 18.

- После определения места установки аппарата перед его монтажом следует проложить газопровод и трубопроводы холодной и горячей воды к точкам подсоединения аппарата или к соответствующей подсоединительной арматуре, как показано на рис. 9.

Принадлежности

В данной таблице представлен обзор принадлежностей, которые могут быть использованы для аккуратного и быстрого монтажа аппарата для различных случаев при скрытой (с угловой запорной арматурой и соединительными участками) или открытой (с проходной запорной арматурой и соединительными участками) прокладке трубопроводов.

Тип аппарата		MAG 19/2 XZ	MAG 24/2 XZ
Принадлежности			
Газовый запорный кран с противопожарной защитой	Откр. прокладка	Заказной № 300847	Заказной № 300847
	Скрыт. прокладка	300844	300844
Удалённый водоразбор	Откр. прокладка	350	350 + 9059
	Скрыт. прокладка	351	351 + 9059
Непосредственный водоразбор у прибора (смеситель) и удалённый водоразбор	Откр. прокладка	Заказной № 9011 + 350	Заказной № 9011 + 350 + 9059
	Скрыт. прокладка	9011 + 351	9011 + 351 + 9059
Непосредственный водоразбор у прибора (смеситель), переключающее устройство с душем и удалённый водоразбор	Откр. прокладка	Заказной № 9011 + 9274 + 350	Заказной № 9011 + 9274 + 350 + 9059
	Скрыт. прокладка	9011 + 9274 + 351	9011 + 9274 + 351 + 9059



Монтаж газового запорного крана и подключений к водопроводу

(Скрытая прокладка трубопроводов)




Рис. 10: Запорный газовый кран

- 5 Запорный газовый кран
- 5a Декоративная розета
- 5b Разъёмное резьбовое соединение R 1/2"



При подсоединении к газопроводу необходимо соблюдать все действующие в данной местности предписания, нормы и правила.

Монтаж газового крана

Монтаж углового запорного газового крана (для скрытой прокладки трубопроводов) производится в следующей последовательности:

Аппараты для природного газа

- Газовый запорный кран (5) ввернуть с уплотнением в подводящую трубу газопровода на расстоянии 50 мм от окончательного покрытия стены (оштукатуренной или покрытой кафелем), надев предварительно декоративную розету (5a). При необходимости используйте удлинительную муфту между газопроводом и запорным краном.

Аппараты для сжиженного газа

- Монтаж запорного крана для сжиженного газа и подключение аппарата к газопроводу см. на стр. 18-19.




Рис. 10.1: Подключение водопровода


- 3 Подключение водопровода горячей воды R 1/2"
- 6 Подключение водопровода холодной воды R 1/2" с запорным вентилем
- 15a Декоративная розета

Монтаж подсоединительной арматуры водопровода

В случае, если не предполагается удалённый водоразбор от аппарата, необходимость в монтаже подсоединения горячей воды (3) отпадает. При этом штуцер для подключения водопровода горячей воды в водяном блоке аппарата закрывается заглушкой.

- Подсоединение с запорным вентилем (6) ввернуть с уплотнением в подводящую трубу водопровода холодной воды (справа), а подсоединение горячей воды - в подводящую трубу водопровода горячей воды (слева), надев предварительно декоративные розеты (15a)*. Расстояние от окончательного покрытия стены (оштукатуренной или покрытой кафелем) до подключения к аппарату должно быть равным 125 мм, а расстояние между выровненными по горизонтали центрами подключений - 70 мм.

* - При необходимости удлинения подключений водопровода дополнительно используется удлиняющий адаптер № 9059, позволяющий сгладить разницу в длине 25 мм.



МОНТАЖ

Монтаж аппарата



Рис. 11: Размеры для навески аппарата

- 6 Подключение водопровода горячей воды (выход из стены)
- 8 Подключение водопровода холодной воды (выход из стены)

MAG	19/2 XZ	24/2 XZ
K	605	646

Таблица размеров к рис. 11




Рис. 12: Снятие облицовки аппарата

- 1 Ручка регулятора температуры
- 2 Крепёжная гайка
- 3 Шпindel регулятора температуры
- 4 Держатели
- 5 Поворотный переключатель
- 6 Направляющие облицовки



Рис. 13: Соединение с газовым краном большего диаметра

Подготовка к навеске аппарата

Для навески аппарата на стену в зависимости от условий на месте монтажа используются выемки (3a) или отверстия (3b) на задней стенке водонагревателя. Для крепления аппарата можно использовать анкерные болты, крюки, винты или болты с резьбой. Отверстия в стене под них высверливаются по размерам, указанным на рис. 11.


Навеска аппарата

- Перед навеской аппарата снимите облицовку, действуя в следующей последовательности:
 - Снимите ручку поворотного переключателя (5).
 - Снимите ручку регулятора температуры (1) со шпинделя (3) и отверните против часовой стрелки находящуюся под ней крепёжную гайку (2).
 - Высвободите облицовку в направлении на себя из нижних направляющих и снимите её вверх, сняв с держателей (4), как показано на рис. 12.
- Предварительно навинтите с уплотнением верхнюю часть разъёмного резьбового соединения (5b, рис. 10) на штуцер входного газового патрубка (9, рис. 13) в аппарате. В случае, когда аппарат подсоединяется к газопроводу большого диаметра, соединение с краем большого диаметра выполняется через соответствующий переходник (30), как показано на рис. 13.
- Навесьте водонагреватель на ввинченные для этой цели в соответствующие отверстия в стене крепёжные крюки (болты).

MAG	19/2 XZ	24/2 XZ
D	R ^{3/4"} , R 1"	R ^{3/4"} , R 1"
d	R ^{1/2"}	R ^{1/2"}

Таблица размеров к рис. 13

- 5 Газовый запорный кран
- 9 Входной газовый патрубок аппарата
- 30 Переходник



Подключение аппарата к газо- и водопроводу

Подсоединение аппарата к предварительно смонтированным соединениям

Для аппаратов на природном газе:

- Соедините предварительно навинченное на входной газовый патрубок резьбовое соединение (5b, вариант A) с запорным газовым краном (5) и плотно затяните соединение.




Рис. 14: Размеры для навески аппарата

- A Подключение для аппарата на природном газе
 B Подключение для аппарата на сжиженном газе
 3 Подключение горячей воды (принадлежность)
 5 Угловой газовый кран (принадлежность)
 5b Верхняя часть разъёмного резьбового соединения газового крана /Прилагаемый переходник R¹/₂ "/12x1 на сжиженный газ
 9 Входной газовый патрубок аппарата
 20 Водяной блок аппарата

Для аппаратов на сжиженном газе:

- Если действующие нормы допускают соединение аппарата с газопроводом сжиженного газа гибким резиновым шлангом, для его подсоединения к аппарату Вы можете использовать входящий в комплект поставки аппарата переходник R¹/₂ "/12x1 (5b, вариант B), навинтив его с уплотнением на входной газовый патрубок аппарата (9) и плотно затянув соединение.
- Дальнейшее соединение аппарата с газопроводом сжиженного газа выполняется согласно действующим в данной местности нормам.

Для любых аппаратов:

- Установив прокладки, навинтите накидные гайки предварительно смонтированных подсоединений водопровода холодной и горячей воды (6) и (3) на соответствующие штуцеры водяного блока аппарата (20), как показано на рис. 14, и затяните резьбовые соединения.
- Если предусмотрена установка арматуры непосредственного разбора № 9011, подсоедините её к водяному блоку аппарата (20), вывинтив предварительно резьбовые заглушки для слива.
- Если не предусмотрен удалённый водоразбор от аппарата, заглушите штуцер для подключения водопровода горячей воды в водяном блоке аппарата (20).
- Проверьте все выполненные соединения на герметичность.
- Установите облицовку аппарата, действуя в следующей последовательности:
 - Наденьте облицовку на держатели (4), как показано на рис. 15, и установите её в нижние направляющие (6).
 - Накрутите по часовой стрелке крепёжную гайку (2) на корпус шпинделя (3) и затяните её.
 - Оденьте ручки поворотного переключателя (5) и регулятора температуры (1).





Рис. 15: Установка облицовки аппарата

- 1 Ручка регулятора температуры
 2 Крепёжная гайка
 3 Шпиндель регулятора температуры
 4 Держатели
 5 Поворотный переключатель
 6 Направляющие облицовки



МОНТАЖ

Подключение к дымоходу




Рис. 16: Подключение к дымоходу

- 21 Присоединительный участок дымохода
22 Предохранитель тяги
22а Патрубок предохранителя тяги

- Вставьте соединительный участок дымохода (21) в предохранитель тяги (22) водонагревателя. Обратите при этом внимание, чтобы труба соединительного участка плотно сидела в патрубке (22а) предохранителя тяги. Для надёжного отвода продуктов сгорания минимальная длина вертикального участка дымохода должна составлять 600 мм.


Первый пуск в эксплуатацию

Первый пуск аппарата в работу и инструктаж пользователя должны быть проведены квалифицированным специалистом.

При первом пуске в эксплуатацию следует провести контроль настройки газовой арматуры согласно разделу "Настройка газовой арматуры" на стр. 21-25.

Включение аппарата описано на стр. 9 и 10.

НАСТРОЙКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ



Заводские установки


Аппарат имеет следующие заводские настройки газовой арматуры:

Исполнение аппарата для:	Природного газа	Сжиженного газа
Обозначение на шильдике аппарата	2 Н G 20 20 mbar	3 + G 30/31 30 mbar
Заводская настройка на низшее число Воббе W_{oH} [кВт·ч/м ³]	15	25,7
Возможность изменения заводских настроек	Секторный дроссель	Секторный дроссель

Мероприятия по настройке газовой арматуры

Необходимо сравнить данные заводской настройки аппарата, указанные на его шильдике, с характеристиками местного используемого вида газа:

А Исполнение аппарата не соответствует местному используемому виду и характеристикам газа	• Требуется перенастройка на использование местного вида газа согласно указаниям на стр. 26. • Требуется контроль давления газа на входе и настройки газовой арматуры согласно указаниям на стр. 22 и 23 и контрольное испытание согласно указаниям на стр. 24.
В Исполнение аппарата соответствует местному виду и низшему числу Воббе W_{oH} газа	• Требуется контроль давления газа на входе и настройки газовой арматуры согласно указаниям на стр. 22 и 23 и контрольное испытание согласно стр. 24.



НАСТРОЙКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ

Контроль давления газа на входе (при работающем с номинальной нагрузкой аппарате)

Контроль давления газа на входе при работающем аппарате производится следующим образом:

- Аппарат должен быть выключен.
- Закройте запорный газовый кран.
- Вывинтите винт из штуцера (4) для измерения давления газа на входе.
- Подсоедините к штуцеру U-образный манометр (рекомендуется U-образный манометр Vaillant № 99-0034).
- Запустите аппарат в работу на максимальной мощности согласно указаниям на стр. 9 и 10 и, вывернув регулятор температуры (7) до упора вправо, откройте возможно больший разбор горячей воды.
- Произведите замер давления газа на входе.
Измеренное значение должно лежать:
В пределах от 13 до 25 мбар для природного газа;
В пределах от 30 до 37 мбар для сжиженного газа;

☞ При значении давления для природного газа на входе ниже 13 мбар или же выше 25 мбар необходимо найти и устранить причину такого отклонения. Если Вам не удастся найти неисправность, то обратитесь в газоснабжающее предприятие для установления причины недостаточного давления газа.




Рис. 17: Контроль давления газа

- 1 Штуцер для измерения давления газа на соплах
- 4 Штуцер для измерения давления газа на входе
- 5 Поворотный переключатель
- 6 Установочный винт секторного дросселя
- 7 Регулятор температуры



При давлении газа выше 25 мбар эксплуатация аппарата запрещается.


☞ При давлении природного газа на входе ниже 13 мбар устойчивая работа аппарата и параметры, указанные в технической документации не гарантируются.

☞ При значении давления для природного газа на входе ниже 18 мбар или же выше 20 мбар необходимо произвести корректировку давления газа на соплах в следующей последовательности:

- Выключите водонагреватель.
- Закройте запорный газовый кран.
- Отсоедините манометр и до отказа закрутите резьбовую заглушку-винт в штуцер для измерения давления газа (4).
- Подсоедините U-образный манометр к штуцеру для измерения давления газа на соплах (1), вывернув из него винт.
- Запустите аппарат в работу на максимальной мощности согласно указаниям на стр. 9 и 10 и, вывернув регулятор температуры (7) до упора вправо, откройте возможно больший разбор горячей воды.
- Установите вращением установочного винта секторного дросселя (6) давление на соплах, указанное в таблице на стр. 25:
 - вращение вправо - меньше;
 - вращение влево - больше.
- Если вращением установочного винта секторного дросселя (6) не удастся достичь давления на соплах, указанное в таблице на стр. 25, в таком случае следует обратиться в техническое представительство фирмы Vaillant (см. на последней странице).
- Выключите водонагреватель.

- Отсоедините манометр и до отказа закрутите резьбовую заглушку-винт в штуцер для измерения давления газа на соплах (1).

НАСТРОЙКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ



Контроль тепловой нагрузки аппарата по объёмному методу

Перед проведением контроля необходимо удостовериться в том, что для покрытия пиковых нагрузок в газовую сеть не добавляются другие газы (например, воздушно-пропановая или другая смесь). Информацию об этом можно получить в газоснабжающей организации. Необходимо также обеспечить, чтобы во время проведения контроля не включались никакие другие газовые приборы (например, газовая плита). Контроль тепловой нагрузки аппарата производится в следующей последовательности:

- Регулятор температуры (7) поверните вправо по часовой стрелке до упора.
 - По таблице на стр. 25 определите и запишите значение расхода газа при номинальной нагрузке для используемого вида газа. Табличное значение ... л/мин.
 - Включите аппарат согласно указаниям на стр. 9 и 10 и установите поворотный переключатель (5) на режим использования полной мощности.
 - Откройте водоразборные краны горячей воды, создав максимальный водоразбор.
 - Спустя приблизительно 5 минут непрерывной работы аппарата считайте показания газового счётчика за это время и вычислите фактический расход газа.
- ☞ Измерение времени лучше всего производить точным секундомером.
- Сравните значение, вычисленное по показаниям счётчика, с табличным значением.

Если результат замера отличается от табличного значения не более чем на $\pm 5\%$ как для сжиженного, так и для природного газа, то тепловая нагрузка прибора может считаться соответствующей номинальной и аппарат может эксплуатироваться далее.


При отклонении результата замера в большую сторону от табличного значения более чем на $+5\%$ как для сжиженного, так и для природного газа, аппарат не может эксплуатироваться далее.

В этом случае следует проверить значение давления газа на входе согласно указаниям на стр. 22 и соответствие установленных в аппарате сопел запальной и основной горелок номинальным, указанным в таблице на стр. 25 размерам сопел. Если таким образом не удаётся выяснить причину, следует обратиться в техническое представительство фирмы Vaillant (см. на последней странице).

В этом случае аппарат следует вывести из эксплуатации, его дальнейшая работа не разрешается.

При отклонении результата замера в меньшую сторону от табличного значения менее чем на -5% как для сжиженного, так и для природного газа аппарат будет работать с нагрузкой менее номинальной. В этом случае также следует проверить значение давления газа на входе согласно указаниям на стр. 22 и соответствие установленных в аппарате сопел запальной и основной горелок номинальным, указанным в таблице на стр. 25 размерам сопел. При значении давления природного газа на входе ниже 20 мбар, но выше 13 мбар параметры, указанные в технической документации не гарантируются, но аппарат тем не менее может эксплуатироваться далее в режиме пониженной мощности. Для корректировки мощности аппарата следует обратиться в техническое представительство фирмы Vaillant (см. на последней странице).

- Выключите водонагреватель.



НАСТРОЙКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ

Контрольное испытание

После каждого вмешательства в прибор, а также после проведения ежегодного профилактического техобслуживания необходимо провести контрольное испытание в следующей последовательности:

- Удостоверьтесь в безупречном включении - выключении прибора, которое должно соответствовать указаниям на стр. 9 и 10.
- Удостоверьтесь в полной герметичности аппарата.
- Удостоверьтесь в нормальном отводе продуктов сгорания. Об этом свидетельствует то, что в течение 30 минут работы при нормальных погодных условиях не происходит срабатывание датчика выхода продуктов сгорания в помещение, и то, что холодное зеркало, поднесённое к отверстиям предохранителя тяги, не запотевает.

- Проведите проверку срабатывания датчика выхода продуктов сгорания в помещение. Указания по проверке датчика даны на стр. 28.
- Удостоверьтесь в стабильности и регулярности розжига и образования пламени на горелке аппарата.

При первом пуске аппарата в эксплуатацию:

- Проведите инструктаж пользователя и передайте ему на хранение техническую документацию к аппарату.
- Посоветуйте пользователю заключение договора на проведение ежегодных профилактических работ со специализированной организацией, имеющей право на обслуживание оборудования Vaillant.

Инструктаж пользователя

Ознакомьте пользователя с правилами эксплуатации водонагревателя и с его основными функциями. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

- Передача пользователю технической документации к аппарату.
- Инструктаж о необходимости соблюдения мер по обеспечению подвода необходимого количества воздуха для горения и нормального отвода продуктов сгорания. При этом следует обратить внимание пользователя на то, что запрещается вносить изменения, влияющие на работу аппарата.
- Указание о необходимости проведения регулярного технического обслуживания аппарата (порекомендовать заключение договора о техническом обслуживании).

- Указание о необходимости проведения внеочередной чистки аппарата при его эксплуатации в запылённом помещении, или при попадании в аппарат пыли и мусора при проведении строительных работ.

НАСТРОЙКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ




Таблица объёмного расхода газа

Вид газа	Q_n^p Низшая рабочая теплота сгорания		Обозначения ²⁾			Объёмный расход газа при номиналь- ной мощности в л/мин ¹⁾	
	кВт·ч/м³ (кВт·ч/кг)	МДж/м³ (МДж/кг)	Сопла основной горелки 19/2 XZ	Сопла основной горелки 24/2 XZ	Сопло запальной горелки	MAG 19/2 XZ	MAG 24/2 XZ
Природный газ H	9,45	34,02	118	130	25	39,0	49,6
Сжиженный газ P/B	(12,7)	(45,65)	72	73	18	29,0	36,8

1) Сухой газ при температуре 15 °С и атмосферном давлении 1013 мбар

2) Маркировка на соплах в точности соответствует значениям в таблице.


Данная маркировка соответствует диаметру сопла в мм, умноженному на 100.

Таблица давления газа на соплах

Вид газа	Обозначение вида газа	Низшее число Воббе W_o , [кВт·ч/м³]	Давление газа на соплах при номинальной нагрузке, мбар	
			MAG 19/2 XZ	MAG 24/2 XZ
Природный газ	H	15	13,5	10,2
Сжиженный газ	B/P	25,7	28,3	26,2

1) 1 мбар соответствует давлению 10 мм. вод. ст.

2) Сухой газ при температуре 15 °С и атмосферном давлении 1013 мбар



НАСТРОЙКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ

Перенастройка с природного на сжиженный газ и обратно

Перенастройка с природного на сжиженный газ производится при помощи заводского комплекта для перенастройки (Заказные номера можно узнать в техническом представительстве фирмы Vaillant—см. на последней странице) следующим образом (рис. 18 и 18.1):

- Снимите облицовку аппарата, следуя указаниям на стр. 18.
- Открутите винты (5) на соединительном участке.
- Открутите винты (4) на передней планке и с небольшим усилием вытащите на себя коллектор (2) с соплами из горелки.
- Выкрутите сопла горелки (3).

- Вкрутите новые сопла, удостоверившись в соответствии их маркировки таблице на стр. 25 для соответствующего вида газа.

☞ Сопла должны плотно завинчиваться так, чтобы не пропускать газ, однако их нельзя перетягивать. Запрещается применять для герметизации уплотнительные материалы, такие как лён, краска и т.п.

- Замените сопло (6) запальной горелки, удостоверившись в соответствии его маркировки таблице на стр. 25 для соответствующего вида газа.
- Открутите 4 винта (14) и снимите крышку (15) с газовой арматуры (крышка подпружинена).
- Вытащите прокладку корпуса (16), пружину вентиля (9) и клапан вентиля (11).
- Замените клапан вентиля (11) и прокладку корпуса (16) на соответствующие из комплекта для перенастройки и вставьте их вместе с прежней пружиной (9) в газовую арматуру. Обратите внимание на правильное положение уплотнительной прокладки.




Рис. 18: Перенастройка на другой вид газа

- Установите крышку (15) обратно, крепко затянув её 4 винтами (14).
- Открутите винты (12) и снимите крышку (13) с газовой арматуры (крышка подпружинена).
- Вытащите прокладку корпуса (20), пружину вентиля (17) и клапан вентиля (18).
- Замените клапан вентиля (18) и прокладку корпуса (20) на соответствующие из комплекта для перенастройки и вставьте их вместе с прежней пружиной (17) в газовую арматуру. Обратите внимание на правильное положение уплотнительной прокладки.
- Установите крышку (13) обратно, крепко затянув её винтами (12).
- Установите коллектор (2) с соплами и соберите горелку, обратив внимание на наличие предварительного сопла:
 - При перенастройке с природного на сжиженный газ установить предварительное сопло из комплекта для перенастройки;
 - При перенастройке со сжиженного на природный газ удалить предварительное сопло.

- Установите давление на соплах, действуя в следующей последовательности:

- Аппарат должен быть выключен.

- Подсоедините U-образный манометр к штуцеру для измерения давления газа на соплах (1, рис. 17), вывернув из него винт.

- Подсоедините U-образный манометр к штуцеру для измерения давления газа на соплах (1, рис. 17), вывернув из него винт (рекомендуется U-образный манометр Vaillant № 99-0034).

- Запустите аппарат в работу на максимальной мощности согласно указаниям на стр. 9 и 10 и, вывернув регулятор температуры (7, рис. 17) до упора вправо, откройте возможно больший разбор горячей воды.

- Установите вращением установочного винта секторного дросселя (6, рис. 17) давление на соплах, указанное в таблице на стр. 25:

- вращение вправо - меньше;
- вращение влево - больше.

(Продолжение)

- Если вращением установочного винта секционного дросселя (6, рис. 17) не удаётся достичь давления на соплах, указанное в таблице на стр. 25, в таком случае следует обратиться в техническое представительство фирмы Vaillant (см. на последней странице).
- Выключите водонагреватель.
- Отсоедините манометр и до отказа завинтите резьбовую заглушку-винт в штуцер (1, рис. 17) для измерения давления газа на соплах.
- Удостоверьтесь в герметичности газовой арматуры (обмыливанием).
- Прилагаемую к комплекту для перенастройки уведомляющую наклейку наклейте рядом с шильдиком аппарата.




Рис. 18.1: Перенастройка на другой вид газа

- 9 Пружина газового вентиля
11 Клапан газового вентиля
12 Винты
13 Крышка газовой арматуры
14 Винты
15 Крышка газовой арматуры
16 Прокладка корпуса
17 Пружина газового вентиля
18 Клапан газового вентиля
20 Прокладка корпуса



КОНТРОЛЬ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Датчик выхода продуктов сгорания в помещение

Vaillant Geyser MAG® оснащён таким элементом безопасности, как датчик выхода продуктов сгорания в помещение. При возникающем в результате неисправности или временного сбоя в дымоходе выходе продуктов сгорания в помещение по сигналу этого датчика подача газа в аппарат прекращается, запальное пламя гаснет.

Проверка срабатывания

- Перекройте дымоход каким-либо подходящим предметом. Для этой цели Vaillant как запчасть № 99-0301 предлагает специальный веер.
- Запустите прибор в работу на номинальной мощности, следуя указаниям на стр. 9 и 10.

- В течении максимум 2 минут аппарат должен быть автоматически выключен датчиком выхода продуктов сгорания в помещение.
- После того, как датчик выхода продуктов сгорания в помещение отключил аппарат, водонагреватель может быть повторно включен после охлаждения датчика (в течение нескольких минут), как описано в главе "Включение аппарата" на стр. 9.

При неправильном функционировании датчика выхода продуктов сгорания в помещение запрещается дальнейшая эксплуатация аппарата до устранения неисправности.



Проведение технического обслуживания

Перед проведением описываемых ниже работ по техническому обслуживанию аппарата следует полностью опорожнить, следуя указаниям на стр. 13.

При установке горелки следует выровнять её по центру под теплообменной шахтой.

Чистка теплообменника аппарата

При демонтаже и последующей установке теплообменника аппарата следите за тем, чтобы не погнуть стенки теплообменной шахты и соединительные трубы.

- При незначительном загрязнении теплообменника достаточно промыть его сильной струей воды.
- При сильном загрязнении теплообменника его необходимо очистить сверху и снизу в подходящей ёмкости с тёплой водой при помощи обыкновенной мягкой щётки.
 - ☞ При работе со щёткой не прилагайте больших усилий. Ни в коем случае не погните пластины!
- В заключение промойте теплообменник проточной водой.
- При наличии на поверхности теплообменника жировых и масляных отложений рекомендуется чистка теплообменника в подходящей ёмкости с горячей водой, в которую добавлено какое-либо жирорастворяющее моющее средство.

При чистке теплообменника ни в коем случае не применяйте стальных щеток или прочих жестких щеток с аналогичными свойствами.

В процессе чистки возможны незначительные удаления слоя покрытия, не вызывающие нарушения работы теплообменника. Восстановление слоя покрытия теплообменника описывается на стр. 30.



КОНТРОЛЬ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Восстановление повреждений покрытия теплообменника

Небольшие повреждения покрытия теплообменника можно без труда устранить с использованием специального аэрозольного баллончика SUPRAL[®], заказываемого как запчасть № 99-0310.

Место повреждения должно быть сухим, без отложений и жиросодержащих остатков. Перед употреблением баллончик следует сильно встряхнуть, а затем нанести равномерным тонким слоем на место повреждения.

☞ Покрытие SUPRAL[®] высыхает на воздухе и не требует никакой дополнительной обработки. Эксплуатация прибора возможна непосредственно после высыхания нанесённого слоя.

Удаление накипи из теплообменника

В зависимости от качества нагреваемой воды рекомендуется периодическое удаление накипи с внутренней поверхности теплообменника с помощью имеющегося в продаже средства для растворения солей кальция. Следуйте при этом указаниям по применению этого средства. Данная работа должна проводиться квалифицированным специалистом.

Чистка горелки

Возможный нагар с горелки следует удалять с помощью щётки из латунной проволоки. Сопла, инжекторы и сопло запальной горелки при необходимости следует очистить мягкой кисточкой и продуть сжатым воздухом. При значительных загрязнениях горелку следует промыть в мыльном щелочном растворе и сполоснуть чистой водой.

Контроль водяного блока

Следует периодически разбирать и проверять состояние водяного блока на предмет его загрязнения или зарастания солями кальция.

Запасные части

При обслуживании или ремонте прибора должны применяться только оригинальные запасные части фирмы Vaillant. Перечень запасных частей содержится в каталоге запасных частей Vaillant для соответствующего оборудования. Информацию о них можно получить у специализированной фирмы, имеющей по договору с фирмой Vaillant право на распространение продукции фирмы Vaillant в данной местности, а также в региональном техническом представительстве фирмы Vaillant (см. на последней странице).

Проверка функционирования

После проведения контроля и технического обслуживания следует провести проверку функционирования аппарата в следующей последовательности:

- Удостоверьтесь в безупречном включении - выключении прибора, которое должно соответствовать указаниям на стр. 9 и 10.
- Удостоверьтесь в полной герметичности аппарата.
- Удостоверьтесь в нормальном отводе продуктов сгорания. Об этом свидетельствует то, что в течение 30 минут работы при нормальных погодных условиях не происходит срабатывание датчика выхода продуктов сгорания в помещение, и то, что холодное зеркало, поднесённое к отверстиям предохранителя тяги, не запотевают.

- Проведите проверку срабатывания датчика выхода продуктов сгорания в помещение, следуя указаниям на стр. 28.
- Удостоверьтесь в стабильности и регулярности розжига и образования пламени на горелке аппарата, а также в том, что пламя имеет фиолетово-голубой цвет.
- Удостоверьтесь в том, что пламя запальной горелки имеет нормальные размеры и фиолетово-голубой цвет.
- Проверьте все без исключения устройства управления и слежения за наличием пламени на предмет их правильной настройки и безупречного функционирования. При задувании запального пламени подача газа в аппарат должна перекрываться не более чем через 60 секунд.
- Проверьте, чтобы после выключения водонагревателя закрытие предохранительного газового вентиля (слышимый щелчок) происходило не более чем через 60 секунд.

При неправильном функционировании какого-либо из этих устройств дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается до устранения неисправности.



Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства

Вам, как владельцу аппарата, в соответствии с действующим законодательством может быть предоставлена гарантия изготовителя.

Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия предприятия-изготовителя действует только в случае, если продажа, монтаж и дальнейшее обслуживание аппарата были произведены специализированной организацией, имеющей договор с фирмой Vaillant и уполномоченной распространять продукцию фирмы Vaillant на определённой территории, или организацией, имеющей договор подряда с такой уполномоченной организацией.

Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных действующим законодательством той местности, где был приобретён аппарат производства фирмы Vaillant, осуществляет организация - продавец Вашего аппарата или связанная с ней договором подряда организация, уполномоченная по договору с фирмой Vaillant на распространение продукции фирмы Vaillant в данной местности и осуществившая поставку данного аппарата от завода-изготовителя.

По договору с фирмой Vaillant эта организация в течение гарантийного срока бесплатно устранил все выявленные ей недостатки, возникшие по вине завода-изготовителя. Конкретные условия гарантии и длительность гарантийного срока устанавливаются и документально фиксируются при продаже и установке аппарата.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, неквалифицированным монтажом, несоблюдением данной инструкции и прочими не зависящими от изготовителя причинами, а также на работы по монтажу и обслуживанию аппарата.

Фирма Vaillant гарантирует также возможность приобретения любых запасных частей к данному изделию в течение минимум 10 лет после снятия его с производства.

Установленный срок службы данного изделия составляет 10 лет с момента установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1) С учётом потерь давления в самом аппарате при полностью открытых вентиллях разбора горячей воды. Отдельно следует учитывать потери давления в трубопроводах перед аппаратом и после него.
- 2) Сухой газ при температуре 15 °С и атмосферном давлении 1013 мбар.

Бюро Vaillant в Москве :

Тел. / факс: (095) 444-8444

Тел.: (095) 443-8200

E-mail: vaillant@moskau.com.ru

Бюро Vaillant в Санкт-Петербурге :

Тел. / факс : (812) 567-2444

Тел.: (812) 567-1905

E-mail: vaillant@petersburg.sp.ru

За ущерб, возникший по причине несоблюдения данной инструкции, мы ответственности не несём.

Газовый проточный водонагреватель MAG	19/2 XZ	24/2 XZ	
Номинальная тепловая мощность	19,2	24,4	кВт
Номинальная тепловая нагрузка (по низшей рабочей теплоте сгорания Q_H^P)	22,1	28,1	кВт
Минимальная тепловая мощность	7,7	9,8	кВт
Диапазон регулирования	7,7-19,2	9,8-24,4	кВт
Минимальная тяга в дымоходе	0,015	0,015	мбар
Массовый расход отходящих газов при: максимальной тепловой мощности минимальной тепловой мощности	52 48	65 60	кг/ч кг/ч
Температура отходящих газов при максимальной тепловой мощности минимальной тепловой мощности	180 110	155 110	°С °С
Объёмный расход горячей воды: в положении регулятора „горячо“ в положении регулятора „тепло“	2,0-5,2 7,0-12,0	2,6-6,6 7,0-13,0	л/мин л/мин
Минимальное необходимое давление воды перед аппаратом: ¹⁾ в положении регулятора „горячо“, около в положении регулятора „тепло“, около	0,35 1,0	0,5 1,2	бар бар
Максимально допустимое давление воды	13	13	бар
Расход газа ²⁾ Природный газ Н $Q_H^P = 9,45$ кВт.ч/м ³ Сжиженный газ В/Р $Q_H^P = 12,8$ кВт.ч/кг	2,7 1,8	3,5 2,2	м ³ /ч кг/ч
Давление газа на входе в аппарат при его работе с номинальной нагрузкой Природный газ Н $Q_H^P = 9,45$ кВт.ч/м ³ Сжиженный газ В/Р $Q_H^P = 12,8$ кВт.ч/кг	20 30/37	20 30/37	мбар мбар
Собственный вес аппарата, около	13	14	кг



ВОПЛОЩЕНИЕ ТЕПЛА

Joh. Vaillant GmbH & Co. • D-42850 Remscheid
 Telefon: (0 2191) 18-2957, 18-3086 • Telefax: (0 2191) 18-3520
<http://www.vaillant.de> • E-Mail: info@vaillant.de